



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve T S W

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001428-TSE-02/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.05.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	10.08.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	OSTİM OSB MAHALLESİ 1432. SOKAK NO:2/1 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIKESİR FABRİKA ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO:18 ALTIEYLÜL BALIKESİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001428-TSE-02/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ALİMAR
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS ISO 8528-4 / 27.08.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
MODEL: ALM-12-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 12 V DC, 231 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

e-imzalı/e-signed

31.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

(001428-TSE-02/07 nolu belge devamı) : ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-4 / 27.08.2015

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
MODEL: ALM-12-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 12 V DC, 400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
MODEL: ALM-24-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 24 V DC, 231 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
MODEL: ALM-24-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 24 V DC, 400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (TRANSFER PANOSU)
MODEL: ALM-XXX-XXXX

e-İmzalı/e-signed

31.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or Т С Е

(001428-TSE-02/07nolu belge devamı) : ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-4 / 27.08.2015

ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 24 V DC, 400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43

Model Açıklaması
XXXX: AC Akım (25 A.....6300 A)
XXXX: ÜRETİM YILI

e-imzalı/e-signed

31.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

