



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001428-TSE-02/07
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 30.05.2016
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 31.12.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ OSTİM OSB MAH. 1432 SK. NO:2 /1 YENİMAHALLE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIKESİR
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE FABRİKA ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO:18
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ALTIEYLÜL BALIKESİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001428-TSE-02/06
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ALİMAR
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-4 / 27.08.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
MODEL: ALM-12-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 12 V DC, 231 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

e-imzalı/e-signed

23.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(001428-TSE-02/07nolu belge devamı) : **ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-4 / 27.08.2015

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)

MODEL: ALM-12-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 12 V DC, 400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)

MODEL: ALM-24-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 24 V DC, 231 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)

MODEL: ALM-24-XXXX
ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 24 V DC, 400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43
SENKRON BAĞLANTILI

Model Açıklaması
XXXX: ÜRETİM YILI

KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (TRANSFER PANOSU)

MODEL: ALM-XXX-XXXX

e-imzalı/e-signed

23.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(001428-TSE-02/07nolu belge devamı) : **ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-4 / 27.08.2015

ANMA ÇALIŞMA GERLİMİ: 24 V DC, 400 V AC,
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 400 V,
ÇEVRE ŞARTLARI: -10°C/+40°C,
ANMA FREKANSI: 50 Hz,
KORUMA SINIFI: IP 43

Model Açıklaması
XXXX: AC Akım (25 A.....6300 A)
XXXX: ÜRETİM YILI

e-imzalı/e-signed

23.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

